



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Куйбышевского района**

ул. Театральная, 14, с. Куйбышево,
Куйбышевский район,
Ростовская область, 346940

Директору ГБУСОН РО «СРЦ
Куйбышевского района»

Мельниченко Н.Б.

26.01.2023 № 7-28-2023

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Об устранении нарушений законов

Прокуратурой Куйбышевского района на основании задания прокуратуры Ростовской области проведена проверка ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района».

Согласно ст. ст. 20, 41 Конституции РФ, каждый имеет право на жизнь и охрану здоровья.

В соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательного учреждения относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями.

В силу п. 2 ч. 6 ст. 28 Закона № 273-ФЗ образовательная организация обязана создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно п. 8 ч. 1 и п.3 ч.4 ст. 41 Закона № 273-ФЗ, охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Частью 1 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ) установлено, что на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

С1 № 370225

В.м. 48
от 30.01.2023.

Прокуратура Куйбышевского
района Ростовской области
№ 07-28/71-23-20600029

На территории Российской Федерации действуют единые для всех субъектов Российской Федерации СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Так, ГБУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» не проводится своевременная замена перегоревших ламп (в обеденном зале - из 3-х люминесцентных ламп одна не горит), что является нарушением 2.8.10 СП 2.4.3648-20.

В спальном комнате для мальчиков и спальном комнате для дошкольников панели на стенах имеют дефекты и повреждения, не допускающие качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В душевой для мальчиков на потолке отмечается отслоение покрасочного слоя и дефекты, не допускающие влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

В силу ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", к требованиям пожарной безопасности относятся специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

Положениями ст. 37 Федерального закона "О пожарной безопасности" предусмотрено, что руководители организаций обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (далее- Правила).

В нарушение вышеуказанных норм законов на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации:

В нарушение п. 26 Правил, запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Вопреки требованиям п. 30 Правил, руководитель организации не обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, что является нарушением п. 54 Правил.

В нарушение п. 60 Правил, учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Вопреки требованиям п. 56 Правил, руководитель организации не обеспечивает наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.

В нарушение п.13 Правил, при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций, не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. Указанная документация не хранится на объекте защиты.

В нарушение п.13.14.5. СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования, помещение, где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления в помещении модуля (изолятор) не защищено от несанкционированного доступа.

Вопреки требованиям п. 13.14.12. СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования. В помещении пожарного поста отсутствует аварийное освещение.

В нарушение ч. 6 ст. 134 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" для облицовки стен коридора возле столовой и коридора бывшего медицинского кабинета применены горючие отделочные материалы.

Пункт 4 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства РФ от 13.01.2017 № 8 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства здравоохранения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Постановление № 8) предусмотрены требования к антитеррористической

защищенности объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства здравоохранения Российской Федерации.

Проверкой установлено, что проведенным категорированием ГБОУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» присвоена вторая категория степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения.

В нарушение ст. 36 Постановления № 8 при актуализации паспорта безопасности объекта сведения о новом директоре - Мельниченко Н.Б. в связи с назначением ее на должность 17.11.2022, не внесены.

Вместе с тем, в нарушение п. «з» ст. 16.1 Постановления № 8 контроль за состоянием систем подземных коммуникаций (водопровода) не осуществляется.

Вышеуказанные нарушения являются недопустимыми, свидетельствует о непринятии сотрудниками ГБОУСОН РО «СРЦ Куйбышевского района» своевременного и исчерпывающего комплекса мер, направленных на надлежащую антитеррористическую защищенность объекта здравоохранения и соблюдение прав несовершеннолетних, а также о формальном исполнении возложенных на них обязанностей, что требует незамедлительного принятия мер организационного и дисциплинарного характера, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Принимая во внимание изложенное и руководствуясь статьей 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять меры по устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законодательства, а также причин и условий, им способствующих.
2. Рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства.
3. Представление рассмотреть с обязательным участием сотрудника прокуратуры Куйбышевского района.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить прокурору Куйбышевского района в письменной форме в месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции

А.А. Маначкин